

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Оренбургской области  
Управление надзорной деятельностью и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам  
461900, Сорочинск ул.1 Мая, 1 эл. адрес: ogpn\_sor@mail.ru

**Предписание № 11/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),  
«Матвеевская основная общеобразовательная школа Сорочинского городского округа Оренбургской области»  
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнения распоряжения главного государственного инспектора г. Сорочинска и Сорочинского района по пожарному надзору № 11 от 29 января 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

с 13 февраля по 28 февраля 2018г. проведена проверка начальником отделения ОНД и ПР по Сорочинскому городскому округу, Тоцкому и Красногвардейскому районам майором внутренней службы Атамановым М.А.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку, территории, зданий и помещений по адресам: Оренбургская область, Сорочинский район, с.Матвеевка, ул.Школьная, 68; ул.Школьная, 70

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «Матвеевская ООШ» Дорониным Юрием Михайловичем

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проводится проверка знаний у должностных лиц (работников) учреждения детского сада по требованиям пожарной безопасности (слабые знания при отработке практической эвакуации людей и действий при возникновении условного пожара).	п.3 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390); п.п. 2, 15, 30 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	01.08.18г.	
2.	Работники, осуществляющие круглосуточную охрану учреждения, педагогические работники дошкольного учреждения и ответственные за обеспечение пожарной безопасности, не прошли обучение в объеме пожарно-технического минимума по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам без отрыва от производства (не согласован с органом государственного пожарного надзора тематический план).	п.3 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390); п.п.31, 32, 39, 53 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	01.08.18г.	
3.	Инструкция о мерах пожарной безопасности требует доработку (по действиям при пожаре не назначены конкретные должностные лица за оказание первой медицинской помощи, отключение вентиляционного оборудования, не	п.2 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.08.18г.	

	полностью изложены меры безопасности при тушении пожара и т.д.).			
<b>Здание школы 1969 года постройки</b> <b>по адресу: Оренбургская область, Сорочинский район, с.Матвеевка, ул. Школьная, 70</b>				
4.	Отсутствует аварийное освещение в помещении (коридоре) здания, где установлен приемно-контрольный прибор автоматической установки пожарной сигнализации.	п.п.12.55, 12.56 НПБ 88-2001; п. 13.14.13. СП 5.13130.2009	01.08.18г.	
5.	Приемно-контрольный прибор автоматической установки пожарной сигнализации, расположенный в коридоре, не защищен от несанкционированного доступа.	п.12.48* НПБ 88-2001; п.13.14.5 СП 5.13130.2009	01.08.18г.	
6.	Тамбур главного эвакуационного выхода не оборудован пожарными извещателями.	п.4. НПБ 110-03; п. А.4. СП5.13130.2009	01.08.18г.	
7.	В коридоре здания допускается устройство пандусов с уклоном более 1:6.	п. 33 ППР в РФ (утв. ПП РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); п.6.28* СНИП 21-01-97*; п.4.3.4 СП 1.13130-2009	01.08.18г.	
8.	Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до некоторых электросветильников в помещениях здания менее 0,5 м.	п. 13.3.6. СП 5.13130.2009	01.08.18г.	
<b>Здание детского сада 1975 года постройки</b> <b>по адресу: Оренбургская область, Сорочинский район, с.Матвеевка, ул. Школьная, 68</b>				
9.	Отсутствует аварийное освещение в помещении (коридоре) здания, где установлен приемно-контрольный прибор автоматической установки пожарной сигнализации.	п.п.12.55, 12.56 НПБ 88-2001; п. 13.14.13. СП 5.13130.2009	01.08.18г.	
10.	Приемно-контрольный прибор автоматической установки пожарной сигнализации, расположенный в коридоре, не защищен от несанкционированного доступа.	п.12.48* НПБ 88-2001; п.13.14.5 СП 5.13130.2009	01.08.18г.	
11.	Тамбура эвакуационных выходов не оборудованы пожарными извещателями.	п.4. НПБ 110-03; п. А.4. СП5.13130.2009	01.08.18г.	
12.	В помещении спальни обеспеченным одним эвакуационным выходом размещено более 10 койко-мест.	п.33 ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); п.4.6. СНИП II-A.5-62; п.6.12 СНИП 21-01-97*; п.5.2.12. СП 1.1130.2009	01.08.18г.	
13.	В дверном проеме помещения гладильни отсутствует противопожарная дверь с пределом огнестойкости менее EI 30 (30 минут).	п.п.5.14*, 7.20. СНИП 21-01-97*; п.5.2.6 СП 4.13130.2013	01.08.18г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД и ПР по Сорочинскому городскому округу,  
Тоцкому и Красногвардейскому районам Атаманов М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



“ 28 ” февраля 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

✓  
(подпись)

Директор МБОУ «Матвеевская ООШ»  
(должность)

Доронин Ю.М.  
(фамилия, инициалы)

“ ” 20 г.

Телефоны доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области 8(3532)30-89-99, МЧС России 8(495)4999999