



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

пр-т Дзержинского, д. 2, г. Оренбург, 460038 Телефакс (3532) 64-50-24
E-mail: aup.or@priuralnadzor.ru, <http://www.zural.gosnadzor.ru>

с.Матвеевка
Сорочинский район
(место составления предписания)

« 28 » февраля 2018 г.
(дата составления предписания)
16 часов 00 минут
(время составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 34-664-74
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 664-рпо от « 05 » февраля 2018 года в период с 27.02.2018 г. по 28.02.2018 г. должностными лицами Западно-Уральского управления Ростехнадзора:

1. Забировым Ахтамом - главным государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области
Губайдуловичем

в присутствии:

1. Доронина Юрия - директора МБОУ «Матвеевская ООШ»
Михайловича

была проведена плановая проверка в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Матвеевская основная общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа Оренбургской области (МБОУ Матвеевская СОШ»)

Юридический адрес: 461932, Оренбургская область, Сорочинский район, с.Матвеевка, ул.Школьная, 70

Фактический адрес: 461932, Оренбургская область, Сорочинский район, с.Матвеевка, ул.Школьная, 70

По результатам проверки составлен **Акт проверки** № 34-664-129 от 28.02.2018 г.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ №401 от 30.07.2004г., Положением о Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 782 от 27 декабря 2012г., должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании вышеизложенного: МБОУ «Матвеевская СОШ» **предписывается** устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения:
-------	--------------------------------	--	----------------------------

1.	Просрочена аттестация у ответственного за электрохозяйство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.4.28.	26.05.18 г.
2.	Не составлен технический паспорт на заземляющее устройство котельной.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.1.8.1	26.05.18 г.
3.	Не составлен график планово-предупредительных работ на электроустановках	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п. 1.2.6	26.05.18 г.
4.	ЩО в коридоре - не нанесено диспетчерское наименование.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.12.5.	26.05.18 г.
5.	РЩ - не нанесено диспетчерское наименование.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.12.5.	26.05.18 г.
6.	Запасный вход - не установлен светильник над входом.	Правила устройства электроустановок п.7.1.55	26.05.18 г.
7.	Не заземлена металлическая крыша.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.7.6.	26.05.18 г.
8.	Котельная - не защищен от механических повреждений кабель питания электродвигателя.	Правила устройства электроустановок п.2.1.47	26.05.18 г.
9.	Котельная – корпус электродвигателя не заземлен.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.7.6.	26.05.18 г.
10.	Котельная - РЩ - не нанесено диспетчерское наименование.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.12.5.	26.05.18 г.
11.	Котельная - РЩ - не нанесены надписи на отходящих линиях.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.12.5.	26.05.18 г.
12.	Не заземлена труба дымохода.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.7.6.	26.05.18 г.
13.	Мастерские – сверильный станок -не защищен от механических повреждений кабель питания..	Правила устройства электроустановок п.2.1.47	26.05.18 г.
14.	Мастерские - розетки ниже 180 см	Правила устройства электроустановок п. 7.1.51	26.05.18 г.
15.	Мастерские – токарный станок по металлу - не защищен от механических повреждений кабель питания..	Правила устройства электроустановок п.2.1.47	26.05.18 г.
16.	Мастерские – токарный станок по дереву - не защищен от механических повреждений кабель питания.	Правила устройства электроустановок п.2.1.47	26.05.18 г.
17.	Мастерские - установить розетки со шторками.	Правила устройства электроустановок п. 7.1.49	26.05.18 г.
18.	Столовая - не заземлены металлические столы и раковины.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.7.6.	26.05.18 г.

19.	Столовая - РЩ - не нанесено диспетчерское наименование.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.12.5.	26.05.18 г.
20.	Столовая - на кабелях отсутствуют бирки.	Правила устройства электроустановок п.2.4.5	26.05.18 г.
21.	Столовая - не нанесены надписи на отходящих линиях.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.12.5.	26.05.18 г.
22.	Столовая - ЩО - не нанесено диспетчерское наименование.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.12.5.	26.05.18 г.
23.	Столовая - ЩО - не нанесены знаки безопасности.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей п.2.12.5.	26.05.18 г.


Информацию об исполнении предписания в установленные предписанием сроки в письменном виде направить в **Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу:**

Держинского проспект, д. 2, г. Оренбург, 460038.

В случае невыполнения в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Забилов А.Г.

(должность, Ф.И.О. лиц, проводившего проверку)



(Подпись)

При проверке присутствовал (а): Директор МБОУ «Матвеевская СОШ»

Доронин Ю.М.

(должность, Ф.И.О. лица, присутствовавшего при проверке)

(Подпись)

С предписанием ознакомлен (а), копию предписания получил (а): Доронин Ю.М.

Директор МБОУ «Матвеевская СОШ»

«28» февраля 2018 г.

(Ф.И.О., должность, дата получения)

(Подпись)

Подписать предписание отказался:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившие проверку)